

WIZ.272.2.2026

Cieszyn, 18.02.2026r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem trzech pracowni i toalet w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle w ramach projektu: „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – etap III”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

Pytanie 1: Proszę o uszczegółowienie wykończenia zewnętrznej ściany szybu windowego - czy poszycie płytą GKF ma posiadać odporność ogniową EI120, czy jednak cała ściana szybu windowego ma posiadać odporność ogniową REI120?

Odpowiedź: Cała ściana szybu windowego ma posiadać odporność ogniową REI120.

Pytanie 2: Czy przedmiotem zamówienia objęte jest świadczenie przez wykonawcę usługi konserwacji dźwigu w okresie udzielonej gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż świadczenie przez Wykonawcę usługi konserwacji dźwigu w okresie udzielonej gwarancji jest przedmiotem zamówienia.

STAROSTA
Janina Żagan