

Znak: IK.271.1.2026.ZP

Gromnik, dnia 20.02.2026 r.

Dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia boisk sportowych w miejscowościach Gromnik i Siemiechów”

W związku z otrzymaniem zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedź na skierowane pytania:

Pytanie:

Dzień dobry, Proszę o informację czy do zadania jest wykonana dokumentacja projektowa ? Czy jest wykonany projekt rozdzielnic ? Gdzie należy ją zainstalować obszary boiska ? Czy w ramach zadania jest również układanie kabli w ziemi oraz nowe zasilanie słupów? Czy istnieje już zasilanie na boisku? Skąd należy zasilić nową tablice wyników?

Odpowiedź:

- 1) Dla przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja zgodnie z treścią załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 2) Zamawiający nie posiada projektu rozdzielnic. Rozdzielnice należy dobrać w sposób umożliwiający oddzielne załączanie lamp. Dla oświetlenia w miejscowości Gromnik w rozdzielnicach należy przewidzieć także możliwość odrębnego załączania zasilania tablicy wyników. Obudowa rozdzielnic typowa z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem prefabrykowanym, drzwi z zamkiem.
- 3) Rozdzielnice należy zlokalizować w pobliżu miejsc istniejących złączy elektrycznych zasilających budynki szatniowe.
- 4) W ramach zadania jest również układanie kabli w ziemi i nowe zasilanie słupów a w miejscowości Gromnik także nowe zasilanie tablicy wyników.
- 5) Na obydwu boiskach jest istniejące zasilanie budynków szatniowych.
- 6) Z istniejącego złącza elektrycznego zasilającego budynek szatniowy układając kabel we wspólnym wykopie zasilającym lampy.