

Znak: IK.271.1.2026.ZP

Gromnik, dnia 20.02.2026 r.

Dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia boisk sportowych w miejscowościach Gromnik i Siemiechów”

W związku z otrzymaniem zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedź na skierowane pytania:

Pytanie 1:

Zamawiający nie wskazał, nakreślił w załączonej dokumentacji miejsca:

- nowo wybudowanej rozdzielnicy GNI.1F dla każdego z boisk
- miejsca z którego będzie zasilana rozdzielnica GNI.1F
- miejsca, oraz sposobu montażu tablicy wyników dla boiska w Gromniku

Odpowiedź:

Dla każdego z boisk - budowa rozdzielnicy na terenie boiska - (lokalizacja obok istniejącej szafki z układem pomiarowym, obudowa z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem prefabrykowanym, drzwi z zamkiem). W rozdzielnicy należy zamontować wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla zabezpieczenia kabli do zasilania lamp a w Gromniku dodatkowo tablicy wyników. Kabel zaopatrzony w oznaczniki ułożyć na głębokości 0,7 m między dwiema warstwami piasku (o grubości 10 cm każda). 25 cm nad kablem na całej długości należy ułożyć pas folii koloru niebieskiego. W ziemi przy ścianie i RGB zostawić zapasy kabli po około 1-2m.

Pytanie 2:

Czym kierował się Zamawiający tworząc przedmiar:

- 1) kabel yaky 5x2.5 (czy ten kabel przeniesie obciążenia oraz odległość trasy kablowej)
- 2) na rysunkach Zamawiający nie nakreślił trasy kablowej, oraz trasy głównego zasilania do rozdzielnic boisk
- 3) Zamawiający nie określił sposobu złącza słupowego, podając tylko w przedmiarze rodzaj zabezpieczenia
- 4) Zamawiający nie określił jak ma wyglądać budowa rozdzielnicy GNI.1F

Odpowiedź:

- 1) Przy wyborze kabla Zamawiający kierował się zasilaniem lamp w oddzielnych obwodach co umożliwi redukcję obciążenia przy planowanej długości linii zasilających.**
- 2) Kable należy prowadzić po obwodzie płyt boisk sportowych z istniejącym ogrodzeniem. Nie można prowadzić przewodów przez płyty boisk (boisko w Gromniku posiada drenaż).**
- 3) Złącze słupowe należy dobrać z zastosowanym typem lamp.**
- 4) Rozdzielnice należy dobrać w sposób umożliwiający oddzielne załączanie lamp. Dla oświetlenia w miejscowości Gromnik w rozdzielnicy należy przewidzieć także możliwość**

odrębnego załączania zasilania tablicy wyników. Obudowa rozdzielnic typowa z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem prefabrykowanym, drzwi z zamkiem.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zadanymi pytaniami oraz udzielonymi wyjaśnieniami następuje zmiana terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.02.2026 r. godz. 09:00 na dzień **24.02.2026 r. godz. 09:00.** oraz terminu otwarcia ofert z dnia 23.02.2026 r. godz. 09:30 na dzień 24.02.2026 r. godz. 09:30.

W myśl powyższego, Zamawiający dokonał także modyfikacji poniżej wskazanych zapisów SWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy e-Zamówienia poprzez dedykowany formularz do składania oferty/wniosku do dnia **24.02.2026 r. do godz. 09:00.**

(...)

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.02.2026 r. o godzinie 09:30.**

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia **25.03.2026 r.**

**Wójt Gminy Gromnik
mgr Małgorzata Kras**