

Znak: IK.271.1.2026.ZP

Gromnik, dnia 19.02.2026 r.

Dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia boisk sportowych w miejscowościach Gromnik i Siemiechów”

W związku z otrzymaniem zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedź na skierowane pytania:

Pytanie 1

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie o średnie natężenie oświetlenia, udostępnił kalkulację natężenia oświetlenia na boiskach sportowych. Jednak ze względu na prawidłowość wykonania niniejszego zadania przez wykonawców zgodnie z obowiązującą normą PN EN 12193 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał natężenia oświetlenia dla Klasa III tj. $E_m \geq 75$ lx, równomierność oświetlenia (U_0) 0,5 oraz ograniczenia oślnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie opraw o mniejszej mocy np. 600 W przy zachowaniu ilości zgodnej z projektem oraz spełnieniu wymagań normy PN EN 12193 dla III klasy oświetlenia. Zastosowanie opraw o mniejszej mocy pozwoli Zamawiającemu na oszczędność w zużyciu energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3

Proszę o podanie wymiarów boisk i potwierdzenie że wysokość masztów/słupów ma wynosić min 12 m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymiary płyty boiska sportowego w Gromniku wynoszą 100m x 64 m a wymiary płyty boiska sportowego w Siemiechowie wynoszą 92m x 50 m. Zamawiający przewiduje zastosowanie słupów/masztów oświetleniowych o wysokości minimum 12 m.