

Znak: IK.271.1.2026.ZP

Gromnik, dnia 19.02.2026 r.

Dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia boisk sportowych w miejscowościach Gromnik i Siemiechów”

W związku z otrzymaniem zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedź na skierowane pytania:

Pytanie:

Dzień dobry, w SWZ jest informacja o tablicy wyników: " Na boisku sportowym w miejscowości Gromnik Wykonawca zamontuje tablicę wyników sportowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego." Proszę o informację czy jest jakaś konstrukcja na której ma być zamontowana tablica? Czy Wykonawca ma taką konstrukcję stworzyć lub czy tablica ma być zamontowana na słupie oświetleniowym? Proszę o więcej informacji dotyczących tablicy wyników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tablicę wyników sportowych należy zamontować na środkowym stanowisku słupowym naprzeciw trybun na konstrukcji/systemie montażowym dostarczonej/nym przez Wykonawcę. Wymagania minimalne dotyczące parametrów tablicy wyników sportowych zostały zawarte w treści załącznika nr 8 do SWZ.