

Ryki, dnia 19.02.2026 r.

Znak sprawy: **WIR.271.1.2026**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Ryki”,

- A.** Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 13.02.2026 r.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Proszę o załączenie schematów ideowych do projektu technicznego - zadanie 1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dysponuje schematem ideowym. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem samodzielnej oceny stanu istniejącej instalacji przed złożeniem oferty. Dokonując wyceny Wykonawca powinien oprzeć się na opisie w dokumentacji projektowej zawierającej liczbę słupów, opraw, źródeł światła. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym schematu ideowego.

2. Zamawiający wymaga, aby oprawy były kompatybilne z posiadanym systemem sterowania - proszę o wskazanie jaki system Zamawiający posiada.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie Gminy funkcjonuje system sterowania oświetleniem ulicznym MOONS firmy Pollight.

Zamawiający wymaga, aby oferowane oprawy były kompatybilne z posiadanym systemem w zakresie pełnej współpracy funkcjonalnej, tj. umożliwiały komunikację oraz realizację funkcji zarządzania, monitoringu i sterowania przewidzianych w dokumentacji systemu (m.in. komunikacja bezprzewodowa, współpraca poprzez interfejs DALI/DALI-2, montaż w gnieździe ZHAGA, możliwość pracy autonomicznej).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia pełnej kompatybilności i poprawnej współpracy z istniejącą infrastrukturą systemową bez konieczności jej rozbudowy lub wymiany.

3. W zadaniu nr 1 Budowa oświetlenia drogi gminnej od ul. Młynarskiej do ul. Sadowej w m. Ryki proszę o doprecyzowanie co do stanowisk oświetleniowych, czy mają być aluminiowe czy stalowe? Proste czy stopniowane? Wysięgniki łukowe czy proste? Czy podana wysokość 8m określa wysokość punktu zawieszenia oprawy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować słupy aluminiowe proste, wysięgniki łukowe, wysokości 8 m do punktu zawieszenia oprawy.

- B.** Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

- C.** Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Ryki”

D. Powyższa zmiana treści SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00107747 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

BURMISTRZ

/-/

inż. Jarosław Żaczek

.....
*(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*