48
48
48
52
52
50
50
50
48
48
48
54,5
57
52
49,5
50
50
50
50
48
50
50
50
50
52
7 KD-G(D)
11 RM
133 RM
18MN
L.R.
1-709/2
1-710

Przyłącze kablowe oświetlenia ulicznego według osobnego opracowania i postępowania administracyjnego

Nowoprojektowane ZKP

Miejsce przyłączenia z istniejącej stacji transformatorowej Oszczywilk - 4 nr 299

Nowoprojektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm ^{2} długości 1217 mb w rurze ochronnej typu AROT DVK 75

Nowoprojektowany słup stalowy "1/8" nowoprojektowana oprawa LED 45 W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "1/7" nowoprojektowana oprawa LED 45 W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "1/6" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "1/5" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "1/4" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "1/3" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "1/2" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "1/1" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/1" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/2" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/3" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/4" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/5" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/6" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/7" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/8" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/9" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/10" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/11" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/12" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/13" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/14" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/15" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/16" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

Nowoprojektowany słup stalowy "2/17" nowoprojektowana oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Miejscowość: ***RYKI - łącznik***
ul. Sadowa, ul. Młynarska
Jend. ewid.: ***061604_4 Ryki***
Obręb: ***061604_4.0001 Ryki***
dot. działek nr: **39/1,640/1,645,646/19,646/4, 646/6,678/1,679/1,680/1, 681/1, 682/1,683/1**
Obręb: ***061604_5.0020 Oszczywilk***
dot. działek nr: **3/1, 32, 33, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 4/1, 40/1, 41/1, 42/3, 42/5, 43/1, 44/1, 45/1, 5/1, 6/1, 7/1**

Układ współrzędnych: ***2000 strefa 7***
Układ wysokości: ***PL-EWRF2007-NH (AMSTERDAM)***
ozn. kancelaryjne: ***GK.6640.792.2023***

*Niniejszą mapę wykonano na podstawie mapy numerycznej zaktualizowanej w obszarze oznaczonym linią koloru zielonego według stanu na dzień **07 lipiec 2023 r.***

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Wykonawca:
GEO-PLUS Usługi Geodezyjne
mgr inż. Łukasz Pogodziński
08-530 Dęblin, Osiedle Wiślana 33 lok. 7
NIP 506-000-36-77, Regon 060764713
tel. 604533876

ks. rob. 100 / GEO-PLUS / 2023

Kierownik roboty
TADEUSZ CHUDEK
Geodeta Uprawniony
Upr. Min. G.P.i B. Nr 14736
Sobieszyn 140; 08-504 Ułęż
NIP 716-111-92-30, Reg. 430604386

Geodeta uprawniony: Tadeusz Chudek
nr uprawnień 14736

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	*GK.6640.792.2023*
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	***STAROSTA RYCKI***
Wykonawca prac geodezyjnych:	***GEO-PLUS** Usługi Geodezyjne* *mgr inż. Łukasz Pogodziński* *08-530 Dęblin,* *Osiedle Wiślana 33 lok. 7*
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	*GK.6640.792.2023_2* *z dn. 31.07.2023*
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	*Tadeusz Chudek nr upr. 14736*

LEGENDA:

- *oznaczenie obszaru podlegającego aktualizacji*

L.R, 131RP - *linie rozgraniczające, oznaczenia przeniesione z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ryki*

- *linie określające granice własności gm. Ryki na dzień 31.07.2023 r,*

Wykonawca:
GEO-PLUS Usługi Geodezyjne
mgr inż. Łukasz Pogodziński
08-530 Dęblin, Osiedle Wiślana 33 lok. 7
NIP 506-000-36-77, Regon 060764713
tel. 604533876

ks. rob. 100/GEO-PLUS/2023
nr kancelaryjny GK.6640.792.2023

Dęblin dn. 31.07.2023

LEGENDA	
●	Istniejący słup - miejsce przyłączeniazasilanie ze stacji transformatorowa Oszczywilk - 4
-o-	Projektowany słup energetyczny nN oświetlenia ulicznego aluminiowy okrągły wysokości 8m z oprawą uliczną LED ..... W
— — — —	Projektowana linia kablowa nN oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm ^{2} w rurze ochronnej typu AROT DVK 75 dł. 1217,00mb
⊏ = = = ⊐	Projektowana rura osłonowa typu AROT DVK 75

PROJEKT TECHNICZNY			
Inwestycja	**Budowa oświetlenia drogi gminnej od ul. Młynarskiej do ul. Sadowej w m. Ryki**		
Lokalizacja	Dz. nr ewid. 33, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/3, 42/5, 43/1, 44/1, 45/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1,7/1, 7/5 obręb 0020 Oszczywilk		
Temat rys.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Skala 1:500 Nr rys. E 1	
Inwestor / Opracował	**Gmina Ryki** ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki	**PRB Consulting** ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św.	
Instalacje elektryczne		nr upr.	
Projektował:	mgr inż. Marek Kolatorowicz	SWK/0171/POOE/11	
Sprawdził:	mgr inż. Karol Kasiński	SWK/0124/PWBE/17	