

OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 r. (Dz. U. z 2012r. Nr 243 poz. 1623) ustala się geotechniczne warunki posadowienia dla:

Nazwa zamierzenia budowlanego „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego L=1000 m z wolnostojącymi latarniami oświetleniowymi sztuk 11” ETAP I

Adres obiektu Podwierzbie, gm. Ryki, dz. nr ewid. 684, 654/3

Kategoria obiektu bud.

XXVI

Jednostka, obręb,
nr działki ewid.

Jednostka ewidencyjna: 061604_5 Ryki_Gmina
Obręb ewidencyjny 0022 Podwierzbie

Inwestor,
adres inwestora

Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

Autor opracowania

Andrzej Dylak, upr. GP7342/235/213/94

Data opracowania

12.2021

Prefabrykowane fundamenty pod słupy stalowe (oświetleniowe) to obiekt statycznie wyznaczalny i należy do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4.1 ust. 3 pkt. 1 oraz § 7 pkt. 1 cytowanej na wstępie ustawy.
W wyniku wykonania próbnych wykopów pod wyżej wymienione zamierzenie budowlane, stwierdzono, że grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia fundamentów.

Jednostkowy obliczeniowy opór podłoża przyjęto 0,15 MPa.

Warunki proste.

Wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzam, że budowa będąca przedmiotem niniejszego opracowania może być realizowana na działkach i.w.

Opracował:
Andrzej Dylak
upr. GP7342/235/213/94

Andrzej Dylak
mgr inż. budownictwa
Upr. Nr GP 7342/235/213/94