



Toruń, dnia 09.02.2026 r.

nr ref.: 90-SZP.261.008.2026

## Wykonawcy

### Zapytania i odpowiedzi

#### **dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych”.**

Uprzejmie informuję, że w dniu 09.02.2026 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w brzmieniu:

#### **Pytanie:**

W związku z wycofaniem żarników halogenowych, proszę o informację czy zamawiający dopuszcza w poniższych, stosowanie zamienników led

389.	Żarnik halogenowy GU10 35W 230V
390.	Żarnik MHN – TD 150W RX7s
391.	Żarnik MHN – TD 70W RX7s
392.	Żarówka halogenowa G9 230V minimum 33W - maximum 35W, minimum 420 lm - maximum 470LM minimum 2700K - maximum 2800K

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Dot. poz. 389 - Zamawiający rezygnuje z tej pozycji, w związku z tym zostaje ona wykreślona z opisu przedmiotu zamówienia – zestawienie szczegółowego (załącznik nr 2 do SWZ).

Dot. - poz. 390, 391, 392 - produkty z tych pozycji – wg wiedzy Zamawiającego – nie zostały wycofane z obrotu i są dostępne w sprzedaży.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tych pozycji z zestawienia szczegółowego (załącznik nr 2 do SWZ). Z uwagi na posiadane przez Zamawiającego lampy, źródła światła z tych pozycji są niezbędne do ich prawidłowego działania.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia -zestawienia szczegółowego (załącznik nr 2 do SWZ).