



**UWAGA:**

1. Poziomy posadowienia fundamentów sprawdzić z rysunkami architektury.
2. Roboty fundamentowe wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa.
3. Wszystkie fundamenty od strony gruntu należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową wg wytycznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach części architektonicznej.
4. Odbioru dna wykopu powinien dokonać uprawniony geolog.
5. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów organicznych lub warstw nasypu niebudowlanego, nie stanowiących gruntów nośnych należy je zastąpić pospółką piaskowo-żwirową zagęszczoną warstwami do min.  $I_s=0,97$ .
6. Nie dopuszcza się wykonywania przebieg w stopach fundamentowych.
7. Pod fundamentami wykonać podbudowę z chudego betonu klasy min. B10 gr. 10cm.
8. Promienie odgięć prętów zbrojenia głównego wg wytycznych normowych:  $4\phi$  dla  $\phi < 20\text{mm}$  i  $7\phi$  dla  $\phi > 20\text{mm}$
9. Przed pocięciem prętów zbrojeniowych należy sprawdzić wszystkie długości i ilości.
10. Długości strzemion oraz prętów zagiętych podano jako długości zewnętrzne.
11. W fundamentach należy uwzględnić dodatkowe elementy podparcia zbrojenia górnego, które nie zostały uwzględnione w zestawieniu.

BETON:

C30/37

STAL ZBROJENIOWA:

# A-IIIN (B500SP)

OTULINA FUNDAMENTÓW: 5cm

RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

WSZYSTKIE POZIOMY I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.

ARCHITEKT

Semko Augustyn ARCHITEKT

ul. Wołyńska 6/11, 35-505 Rzeszów

tel: 606-558-523, e-mail: biuro@saarchitekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA OBIEKTU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ZADASZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
ADRES INWESTYCJI:	ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała Dz. nr 1399/4, obręb 0001 Boguchwała			
INWESTOR:	Gmina Boguchwała ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała			
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY			SKALA: 1:50
ELEMENT:	RZUT FUNDAMENTÓW			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA:	PODPIS:
KONSTRUKCJA				
PROJEKTOWAŁ:	Konrad Woźniak	W specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń PKD/0088/PWOK/20	12-2025	NR RYS: K-01
SPRAWDZIŁA:	Artur Bęben	W specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń PKD/0181/POOK/12	12-2025	