

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**  
tel. 12 628 12 49, 665 611 676  
anna.litwinska@psgaz.pl

**Piotr Piwowski**  
**Electric-Control**  
ul. Korabnicka 1  
32-050 Skawina

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.773.1152798.1.23

Kraków, 20.04.2023

**Dot.: warunków technicznych jakie należy zachować względem istniejącej sieci gazowej w związku z budową linii kablowej nN oraz stanowisk słupowych oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w m. Balice gm. Zabierzów**

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	W/C	DN 80	Stal		Balice		Data wykonania 28.11.1962

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyżowanie kabla elektroenergetycznego z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
2. Projektowane stalowe stanowiska słupowe oświetlenia ścieżki rowerowej lokalizować poza strefą kontrolowaną sieci gazowej tj. w odległości poziomej min. 5,0 m mierząc od osi gazociągu.
3. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.

5. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji należy w terenie potwierdzić rzeczywistą lokalizację oraz rzędne wysokościowe posadowienia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 w miejscu skrzyżowania.

6. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Działu Stacji i Sieci Gazowych (ul. Sołtysowska 25a, 31-589 Kraków). Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Dział z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Dział na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

7. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót. Za ewentualne uszkodzenie gazociągu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor projektowanego przedsięwzięcia.

8. Ważność warunków określa się do dnia 19.04.2025.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
  
Michał Komasa

Sprawę prowadzi: Anna Litwińska tel. 012 628 12 49

Do wiadomości:

- Dział Stacji i Sieci Gazowych
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień a/a