

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Kraków, dn. 17 maja 2023r.

Electric-Control
Piotr Piwowski
ul. Korabnicka 1
32-050 Skawina

Sygnatura: 23-05-0341611-03

Dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w miejscowości Balice ul. Ogrodowa, Gm. Zabierzów - zasilanie ze stacji trafo nr 4579

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2023 roku uprzejmie informujemy, że przedmiotowe opracowanie dotyczące rozbudowy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w miejscowości Balice ul. Ogrodowa Gm. Zabierzów - zasilanie ze stacji trafo nr 4579 uznaliśmy za sprawdzone pod względem zgodności z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi w TAURON Nowe Technologie S.A.

Do przedmiotowego opracowania wnosimy następujące uwagi:

1. W zakresie wydanych warunków przyłączenia znak: WP/128627/2022/O09R04 – bez uwag,
2. W sposób trwały i widoczny oznaczyć projektowane urządzenia zgodnie z przyjętymi zasadami – wzór w załączeniu,
3. Wykonawca prac przed przystąpieniem do robót powinien dokonać zgłoszenia pracy do właściwej terytorialnie Jednostki Terenowej Tauron Dystrybucja S.A.,
4. Po wykonaniu oświetlenia prace zgłosić do sprawdzenia technicznego do Biura Obsługi Oświetlenia Kraków (NMK),
5. Należy uzupełnić projekt o dokumentację na CD, oraz ZUDP.

Informujemy, że rozwiązania techniczne ujęte w projekcie winny być zgodne ze standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto podajemy do wiadomości, iż podstawą uruchomienia dobudowanego oświetlenia jest pozytywne sprawdzenie techniczne przeprowadzone przez pracowników TAURON Nowe Technologie S.A.

Jeżeli urządzenia projektowane są na słupach własności TNT przed przystąpieniem do prac należy zawrzeć umowę lub aneks do istniejącej umowy na dzierżawę słupów.

W przypadku braku zawartej umowy lub aneksu dla powyższego będą naliczane kary umowne

Ważność sprawdzenia ustala się na okres jednego roku od daty niniejszego pisma. Jeden egzemplarz projektu zatrzymujemy w naszych aktach, drugi zwracamy w załączeniu.

Pismo przesyłamy pocztą, a egz. projektu prosimy odebrać w naszej siedzibie na os. Zgody 14 p. 022A.

Numer uzgodnienia: NMK/1045024183/DT/SWS94/55/23

K/o:


1x NMK a/a

Załączniki:

Nr 1 – 1 egz. PT

Nr 2 – wytyczne oznaczania urządzeń oświetlenia ulicznego

Z poważaniem

TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy Specjalista ds. Oświetlenia
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków

Mateusz Suchan