



1. Zewnętrzny regulator obiegu grzewczego - 5 obiegów grzewczych z podmieszaniem  
+ moduł internetowy

P1 - Pompa obiegowa 25/0,5-8 Hwym=48,9kPa  
G=1,08m3/h

ZM1 - Zawór mieszający DN25 Kvs=6,3 z siłownikiem

P2 - Pompa obiegowa 25/0,5-8 Hwym=38kPa  
G=1,8m3/h

ZM2 - Zawór mieszający DN32 Kvs=7,5 z siłownikiem

P3 - Pompa obiegowa 25/0,5-10 Hwym=50kPa  
G=1,8m3/h

ZM3 - Zawór mieszający DN32 Kvs=7,5 z siłownikiem

P4 - Pompa obiegowa 40/0,5-12 Hwym=58kPa  
G=5,9m3/h

ZM4 - Zawór mieszający DN50 Kvs=25 z siłownikiem

P4 - Pompa obiegowa 40/0,5-12 Hwym=55kPa  
G=5,7m3/h

ZM4 - Zawór mieszający DN50 Kvs=25 z siłownikiem

Oznaczenia:

TM Termo-Manometr 0-120st.C; 0-0,6bar fi63mm

FS Filtr siatkowy

ZS Zawór spustowy

ZK Zawór odcinający kulowy

ZZ Zawór zwrotny

R5 Czujnik temperatury zasilania

|  |  |                      |             |                |
|--|--|----------------------|-------------|----------------|
| Jednostka projektowa: FOTON OZE SP. Z O.O.<br>ul. Korfantego 4B/11, 76-200 Słupsk  |  |                      |             |                |
| Tytuł rysunku: SCHEMAT ROZDZIELACZA GŁÓWNEGO   |  |                      |             |                |
| Nazwa obiektu budowlanego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ W TUCHOMIU<br>WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA   |  |                      |             |                |
| Adres obiektu budowlanego: UL. KSIEDZA JANA HINZA 1, 77-133 TUCHOMIE<br>DZ. NR 271/2, 274/13, 778, OBRĘB TUCHOMIE, GMINA TUCHOMIE<br>IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 220110_2.0011.274/13; 220110_2.0011.778;<br>220110_2.0011.271/2 |  |                      |             |                |
| Inwestor: Gmina Tuchomie<br>ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie   |  |                      |             |                |
| Projektant:  | mgr inż. Piotr Milejszo<br>uprawnienia budowlane do projektowania i kierownia<br>robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności<br>instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej nr<br>POM.0284/PWBS/16 |                      |             | Podpis:        |
|  |  |                      |             | Podpis:        |
| DATA:<br>20.03.2024 r.   | SKALA:<br>1:---  | BRANŻA:<br>SANITARNA | FAZA:<br>PT | NR RYS:<br>CO8 |