



Czarniejewo, 26.02.2026 r.

ZP.271.2.2.2026.SP

Wyjaśnienie i zmiana

treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na:

Budowę ścieżek rowerowych w Gminie Czarniejewo – etap II

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz 286 ust. 1, 5, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do postępowania:

1. Prosimy o wyjaśnienie sposobu wykonania załamań na murze oporowym. Zdaniem doświadczonego Oferenta, realizacja załamań w przedstawionej formie jest niemożliwa, a właściwym rozwiązaniem byłoby wykonanie muru w jednej linii. Prosimy o wyjaśnienie oraz w razie potrzeby, udostępnienie szczegółowego opracowania technicznego rozwiązania. (dotyczy: Zrzut ekranu 2026-02-24 175247)

Zastosowanie elementów narożnych jest obecnie standardowym rozwiązaniem proponowanym przez wielu producentów prefabrykowanych elementów oporowych. W załączeniu przedstawiamy rozwiązania techniczne połączenia dla kąta 90st. Ze względu na zróżnicowanie wymiarów poszczególnych elementów w zależności od producenta dopuszcza się zmianę długości załamań w stosunku do dokumentacji projektowej. Wyrażamy również zgodę na alternatywne wykonanie ścianki w linii prostej pod warunkiem zachowania istniejących drzew, zabezpieczenia skrajni drogi dla rowerów wraz z miejscem na montaż barier ochronnych. Należy zastosować elementy o wymiarach projektowych (lub zbliżonych, w zależności od producenta), które ze względu na posadowienie na pochyłości skarpy należy zagłębić min. 50cm.

2. Prosimy o wskazanie właściwego sposobu ułożenia geokompozytu. Zgodnie z obecnym rysunkiem, według opinii Oferenta, ułożenie geokompozytu w pozycji pionowej jest niemożliwe do wykonania. Prosimy o weryfikację tego rozwiązania i ewentualne doprecyzowanie sposobu montażu.

Zgodnie z dokumentacją rys. 4 geosyntetyk układany jest w wykopie. Pionowa część (zakład) stanowi zakotwienie. Układanie geosyntetyków na pionowych skarpach nie stwarza technicznych problemów, szczególnie przy tak płytkich wykopach. W zał. przedstawiamy przykładową dokumentację fotograficzną.

3. Prosimy o doprecyzowanie wyceny oraz sposobu wykonania prefabrykowanej ścianki oporowej typu L. Prosimy o uzupełnienie STWiORB o szczegółowe informacje dotyczące wykonania tych robót, aby możliwe było prawidłowe opracowanie oferty.

W załączeniu SST dot. wykonania prefabrykowanej ścianki typu L. Dokumentacja postępowania zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania wyceny zadania, które opisano w SST, projekcie technicznym i zaleceniach producenta materiału.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści w SWZ w następującym zakresie – do dokumentów postępowania dołącza:

SST - D.10.01.01 - Ścianki oporowe typu L

Schemat ułożenia elementów narożnych

Zamawiający dokonuje zmiany terminów określonych w SWZ w następującym zakresie:

Było:

Rozdział I Informacje ogólne

12. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **04.04.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. **06.03.2026 r.**

Rozdział X Termin, sposób oraz miejsce składania ofert

1.20. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **06.03.2026 r. do godziny 10:00.**

Rozdział XI Tryb otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.03.2026 r., o godzinie, 10.30** poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Jest:

Rozdział I Informacje ogólne

12. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **09.04.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. **11.03.2026 r.**

Rozdział X Termin, sposób oraz miejsce składania ofert

1.20. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **11.03.2026 r. do godziny 10:00.**

Rozdział XI Tryb otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.03.2026 r., o godzinie, 10.30** poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany SWZ są integralną częścią postępowania oraz są wiążące przy składaniu ofert. Ww. zmiany podlegają udostępnieniu na stronie internetowej postępowania.

Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zatwierdził

Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo

/-/ Tadeusz Szymanek

.....