

**Dotyczy: „Remonty cząstkowe dróg gminnych w 2026 roku”.**

**Znak Sprawy: RIZ.271.1.2026**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

*Podstawa prawna: art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320)*

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie 1:**

Zapytania do przedmiaru robót: 1. Pozycja nr 11 przedmiaru robót „ Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką uszczelniająca -zalanie spękań” – czy zamawiający ma na myśli przez pojęcie „mieszanka uszczelniająca” powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami czy inną technologię, jeżeli tak to jaką ?

#### **Odpowiedź:**

Przez pojęcie „mieszanka uszczelniająca” zamawiający rozumie powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

#### **Pytanie 2:**

2. Pozycja 12 „ Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego (demontaż + montaż nowych elementów) 18szt” – czy zamawiający ma na myśli demontaż progów przed wykonaniem nawierzchni i ponowny montaż po wykonaniu nawierzchni z uzupełnieniem brakujących elementów w ilości 18szt brakujących elementów, jeśli tak proszę o podanie szerokości progów do demontażu i ponownego montażu oraz liczbę sztuk całych progów .

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć demontaż 3 istniejących progów zwalniających przed wykonaniem nawierzchni i ponowny montaż 3 progów po wykonaniu nawierzchni – każdy z progów wykonany jest z 6 elementów.

Z - up Burmistrza

*Paul Midura*  
Zastępca Burmistrza  
Boguchwały

.....