



Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89 – 500 Tuchola

Tuchola, 8 kwietnia 2026 r.

ZDP 2410.10.2026

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

sprawa: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczący Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o informację, czy na nasypy należy wykorzystać grunt pozyskany z wykopów czy z dowozu. Bilans robót ziemnych ujętych w przedmiarze robót poz. 5-7 wskazuje, że należy użyć materiału z wykopów, zaś opis poz. 6 wskazuje, że materiał należy pozyskać z dowozu.

Odpowiedź:

Zgodnie z pozycją nr 6 materiał na nasypy należy dowieźć spoza budowy. Materiały z wykopów należy wywieźć poza obręb budowy na odległość 4 km.

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zjazdy bitumiczne należy wykonać z AC11S zgodnie z rysunkami zamiennymi.

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę ścieralną zgodnie z rysunkami zamiennymi i przedmiarem robót z mieszanki BA AC 11S

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania poboczy z destruktu. Pobocza należy wykonać z mieszanki niezwiązanej 0-31,5

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Arkadiusz Malinowski