



UWAGA !
WYMIANIE PODLEGAJĄ TYLKO NAŚIETLACZE
NA SŁUPACH S1-S8
(naświetlacze i oprawy na słupach 9-19 pozostają bez zmian)

Istniejące oprawy oświetleniowe
wymieniamy na :

- LEGENDA:**
- 2x naświetlacz ELIA FL XL3 40K CR180 ON/OFF A
 - Naświetlacz ES-SYSTEM PD2 400 H-A 430W (3074001 H) BEZ ZMIAN
 - ES-System BOY2.S.70 HST-MF 70W (3056400) BEZ ZMIAN
 - YKY 5x16mm

- Uwagi:**
- We wnękach słupów zastosować zaciskowe skrzynki izolacyjne z zabezpieczeniami S301 B6.
 - Połączenie od podstawy słupa do każdej oprawy oświetleniowej poprowadzić przewodem YDY 3x2,5mm.
 - Na końcach linii wykonać uziomy robocze za pomocą płaskownika Fe/Zn 25x4mm układanego we wspólnym wykopie z linią kablową.
 - W/w uziom o rezystancji nie przekraczającej 30 Ω wykonać w słupach 3, 6, 8, 11, 15, 19.

Gmina Sośnice ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnice	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	
Oprac.: Projekt:	luty 2025	- Boisko Orlik w Cieszynie - OŚWIETLENIE BOISK SPORTOWYCH -
1:200	Numer rysunku: 8	Cieszyn, gm. Sośnice dz. nr 543/2