

Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13 – 230 Lidzbark

BiGK.271.1.2.2026

Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Budowa drogi w m. Wąpiersk w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg w m. Jamielnik i Wąpiersk”.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: **2026/BZP 00115128/01** z dnia 17.02.2026r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:

Prosimy o informację, czy w ramach budowy drogi w m. Wąpiersk należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

Odpowiedź:

W ramach budowy drogi w m. Wąpiersk Wykonawca nie ma takiego obowiązku.

2) Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji.

3) Pytanie:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

4) Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje przebudowy, demontażu czy zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego i sieci napowietrznych w ramach przedmiotu zamówienia, a jeżeli przewiduje to prosimy o określenie zakresu robót i przekazanie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przebudowy, demontażu czy zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego i sieci napowietrznych w ramach przedmiotu zamówienia.

5) Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje regulacji istniejących urządzeń sieci podziemnych, a jeżeli przewiduj to prosimy o podanie ilości, wskazanie lokalizacji i określenie typu urządzeń istniejących sieci podziemnych (studnia, zawór, zasuwa, wpust itd.). Prosimy również o informację czy w ramach ewentualnych regulacji pionowych urządzeń obcych należy przewidzieć zakup nowych studzienek, włączów, płyt odciążających, itp.

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy jest regulacja wszystkich urządzeń zlokalizowanych w nawierzchni drogi oraz poboczach – zakres zgodny z PZT.

6) Pytanie:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie kategorii ruchu na projektowanej drodze.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu na projektowanej drodze KR1.

7) Pytanie:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie STWiORB.

Odpowiedź:

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień, Zamawiający przedkłada Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

8) Pytanie:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na odcinkach istniejącej nawierzchni należy wykonać podbudowę z kruszywa grubości 8 cm zgodnie z pozycją numer 7 d.2 załączonego przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem, Zamawiający potwierdza że na odcinkach istniejącej nawierzchni należy wykonać podbudowę z kruszywa grubości 8 cm.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia Zamawiającego dot. SWZ

- bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Burmistrz Lidzbarka

/-/ Andrzej Piątkowski