

Rudnik, dnia 19.03.2026 r.

Znak sprawy: SZ.271.2.2.2026

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109878L w miejscowości Wierzbica od km 1+0,00 do km 1+ 935,80”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający:** Gmina Rudnik, zwana dalej „Zamawiającym”, Rudnik 64, 22-330 Rudnik,  
przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia 06.03.2026 r.

- 1) **Pyt. 1 Wykonawca zwraca się z prośbą o dołączenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił Specyfikację Warunków Zamówienia w dniu 06.03.2026 r.

Pytanie z dnia 16.03.2026 r.

- 2) **Dot. Przebudowy drogi gminnej nr 109878L w miejscowości Wierzbica od km 1+0,00 do km 1+935,80 1. Czy w ramach zadania należy wyremontować i odtworzyć rowy zgodnie z dołączoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-06.04.020. Jeśli tak, prosimy o wskazanie na PZT oraz uzupełnienie przedmiaru.**

Odpowiedź:

W ramach inwestycji nie przewiduje się przebudowy rowów.

Ewentualne odmulenie rowów wraz z profilowaniem i formowaniem skarp i dna rowu ujęto w przedmiarze robót w poz. 18.

Pytanie z dnia 17.03.2026 r.

- 3) **1. Prosimy o wskazanie z jakiego kruszywa należy uzupełnić pobocza, ponieważ wg projektu – kruszywo łamane fr. 0-31,5 mm, gr.15 cm, natomiast wg przedmiaru poz. 35,36 – kruszywo z dodatkiem cementu 5 %.**

Odpowiedź:

Należy przyjąć kruszywo łamane fr. 0-31,5mm z 5% dodatkiem cementu.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Paweł Kucharczyk