

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Chełm

22-100 Chełm, ul. Trubakowska 61

tel.: (+48 82) 562 27 00

fax: (+48 82) 562 27 05

e-mail: sekretariat.rechem.oz@pgedystrybucja.pl

Chełm, 5 sierpnia 2025 r.
L. dz. 7548 RM/7291/2025

Egz. nr 1

AGF INŻYNIERIA Sp. z o.o.
Czarnystok 82
22-463 Radeczna

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2025r. Rejon Energetyczny Chełm, **uzgadnia pozytywnie** pod względem bezkolizyjności z urządzeniami elektroenergetycznymi dokumentację projektową: **„Przebudowa drogi gminnej nr 109878L w miejscowości Wierzbica”** z uwagami:

- Przewidzieć do dalszej eksploatacji istniejące linie napowietrzne niskiego napięcia przebiegające w zakresie opracowania.
- Planowana budowa drogi gminnej nie spowoduje pogorszenia wysokości zawieszenia przewodów nad drogą i przekroczenia skrajni drogowej.
- Prace budowlane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych prowadzić z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-E-05100 w zakresie linii napowietrznych.
- Zabrania się wykonywania prac sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji (np.: dźwigi, podnośniki) w pobliżu czynnej linii nN w odległości mniejszej niż 3m
- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja S.A. należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji, które Inwestor zrealizuje na własny koszt.



- Nadzór techniczny Inwestor zapewni we własnym zakresie. Po zakończeniu realizacji ww. zadania, zgłosić do odbioru w RE Chełm celem oceny skrzyżowań z liniami elektroenergetycznymi.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
Dyrektor

Sławomir Niedziela

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: RM/Dominik Marczuk