

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.

**Budowa magazynu Obrony Cywilnej dla Powiatu Wadowickiego w ramach Programu
Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
Ogłoszenie nr 2026/BZP 00164195/01 z dnia 2026-03-20**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.)
Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający wymaga zakupu, dostawy i montażu wszystkich regałów w pomieszczeniu 0.6 i 0.7 przedstawionych na rzutach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zakupu, dostawy i montażu regałów w pomieszczeniu 0.7.

PYTANIE 2:

Jeżeli Zamawiający wymaga dostawy regałów przemysłowych w pomieszczeniu nr 06. Magazyn 1 prosimy o wskazanie specyfikacji regałów jakie należy dostarczyć – wysokość, szerokość, długość, ilość półek, nośność itp..

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zakupu regałów przemysłowych do pomieszczenia 0.6. Magazyn 1.

PYTANIE 3:

Jeżeli Zamawiający wymaga dostawy regałów przemysłowych w pomieszczeniu nr 07. Magazyn 2 prosimy o wskazanie specyfikacji regałów jakie należy dostarczyć – wysokość, szerokość, długość, ilość półek, nośność itp.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy regałów przemysłowych w pomieszczeniu nr 07. Magazyn 2.

Minimalne parametry regałów półkowych do ciężkich ładunków:

1. Wymiary półek (poziomów składowania)
 - szerokość przęsła: dostosowana do składowania min. 2 palet EURO (ok. 270 cm)
 - głębokość: ok. 110 cm (dla palety 120 × 80 cm)
 - wysokość między poziomami: regulowana, min. 120–150 cm (w zależności od wysokości ładunku)
2. Nośność
 - minimalna nośność poziomu (belki): 2000–3000 kg
 - nośność pojedynczego miejsca paletowego: ok. 1000–1500 kg
3. Ilość poziomów (półek)
 - 4 poziomy składowania (w tym poziom „0” – posadzka)
 - możliwość regulacji wysokości poziomów w zależności od potrzeb magazynowych

Regały powinny być wykonane jako system stalowy, skręcany, z możliwością rozbudowy, wyposażony w zabezpieczenia (np. blokady belek, osłony słupów).

Wysokość regałów nie może przekraczać 4,8m (razem z towarem)

Dodatkowo- należy założyć możliwość przejścia i przejazdu wózkiem paletowym (wg załączonego rzutu).

Parametry zostaną doprecyzowane na etapie realizacji zamówienia, w zależności od przyjętego systemu.

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający wymaga przeglądów okresowych instalacji klimatyzacji i wentylacji w czasie trwania Gwarancji? Po czyjej stronie zakup materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji. Zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Inwestora.

PYTANIE 5:

Proszę o określenie parametrów płyt warstwowych ściennych PIR?

Odpowiedź:

Wypełnienie PIR, Wsp. $U < 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$, RAL 7035, ukryty łącznik.

PYTANIE 6:

Proszę o określenie parametrów płyt warstwowych dachowych PIR?

Odpowiedź:

Wypełnienie wełna mineralna, Wsp. $U < 20 \text{ W/m}^2\text{K}$, RAL 7035.

PYTANIE 7:

Proszę o określenie parametrów regałów magazynowych?

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi do pytania nr 3.

PYTANIE 8:

Proszę o określenie parametru cieplnego bram garażowych?

Odpowiedź:

RAL 7016, wsp. $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wykonawcy obowiązani są uwzględnić odpowiedzi/wyjaśnienia/zmiany w treści składanych ofert.

Członek Zarządu

mgr Sebastian Mlak

Otrzymują:

1 x Wykonawca

1 x a.a (DP)