

Uczestnicy postępowania
W S Z Y S C Y
PYTANIA I ODPOWIEDZI

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego przez Uczestnika postępowania przetargowego na zadanie pn.: „**Budowa i remont infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska**”, ogłoszonego w dniu 12.02.2026 r. pod nr 2026/BZP 00109483/01 w Biuletynie zamówień Publicznych, znak sprawy: IZP.271.2.4.2026, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje kosztorysem ofertowym w wersji edytowalnej, który należy załączyć do oferty? Zgodnie z zapisem SWZ: „Wykonawca ma do oferty załączyć wypełniony formularz – kosztorys ofertowy (opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót – który stanowi załącznik nr 11 do SWZ)”.

Odp. 1.

Zamawiający nie posiada kosztorysów ofertowych w innej wersji niż dotychczas udostępnione na stronie postępowania.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ dotyczących warunku doświadczenia zawodowego. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże realizację jednego zamówienia o wartości przekraczającej wymagane 500 000,00 zł brutto, polegającego na posadowieniu nowych wiat przystankowych wyposażonych w instalacje OZE, obejmującego również wykonanie utwardzenia terenu pod wiatami (40 lokalizacji), przy czym główny zakres robót dotyczył dostawy i montażu wiat wraz z instalacją fotowoltaiczną?

Pytanie wynika z faktu, że w przedmiotowym postępowaniu największą wartość stanowi dostawa i montaż nowych stalowych wiat przystankowych z instalacją fotowoltaiczną, natomiast zapis warunku odnosi się do robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie chodników / utwardzonych powierzchni.

Odp. 2.

Zamawiający akceptuje powyższe doświadczenie zawodowe i uzna jako spełniające warunki postawione w Rozdziale II ust. 6 pkt 4 lit. a) SWZ.

Pytanie 3:

Czy muszą zostać zastosowane szyby bezpieczne oznaczone znakiem CE potwierdzającym bezpieczeństwo i możliwość zastosowania w miejscach publicznych ?

-Czy w związku z obowiązującym rozporządzeniem UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r w sprawie zharmonizowanych warunków wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych Zamawiający żąda od Wykonawców, aby Ci dołączyli do oferty Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji celem weryfikacji czy oferowane konstrukcje stalowe wiat przystankowych spełniają wymogi polskich przepisów prawa i norm jakości dotyczących wyrobów budowlanych?

-Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcje wiat przystankowych były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. została oznakowana znakiem CE?

-Ze względu na bardzo duży zakres prac prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odp. 3.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, ustawą o wyrobach budowlanych oraz ustawą Prawo budowlane, wyroby budowlane objęte normą zharmonizowaną, dlatego w przypadku wiat przystankowych przeznaczonych do użytkowania w przestrzeni publicznej zastosowane materiały powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa

Ad 1. Szyby stosowane w wiatkach przystankowych winny spełniać wymagania wyrobów budowlanych i być oznakowane CE.

Ad 2. Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty certyfikatów zgodności zakładowej kontroli produkcji.

Ad 3. Konstrukcje stalowe objęte normą PN-EN 1090 wymagają certyfikatu zakładowej kontroli produkcji i oznakowania CE. W związku z powyższym, jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje elementy konstrukcyjne w rozumieniu ww. normy, wymagane jest ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami prawa.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu otwarcia ofert.

Udzielone odpowiedzi stanowią wyjaśnienie treści SWZ, tym samym nie skutkują przesunięciem terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz stanowią integralną część SWZ wraz z załącznikami.

Dąbrowa Tarnowska; 25.02.2026 r.

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Stanisław Ryczek