

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SWZ (1)

Dotyczy: zamówienia na przebudowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Jastkowie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Czy producent kotłów gazowych objętych opracowaniem nie wymaga odseparowania obiegu kotłowego od instalacji płytowym wymiennikiem ciepła? Może być to konieczne w przypadku konieczności pracy instalacji na wodzie demineralizowanej co z kolei może być wymagane przez producenta w przypadku utrzymania gwarancji. Napełnienie całej instalacji ogrzewczej wodą demineralizowaną bywa nieskuteczne.

Odpowiedź:

Nie, zaprojektowany producent nie wymaga odseparowania obiegu kotłowego od instalacji płytowym wymiennikiem ciepła.

Pytanie 2

Czy będzie możliwość prowadzenia prac w takie roku szkolnego, czy pomieszczenia będą udostępnione po zakończeniu roku szkolnego"

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SWZ w harmonogramie oraz podczas realizacji prac należy uwzględnić:
- roboty najbardziej inwazyjne w istniejących częściach budynków należy planować w okresie czerwiec – lipiec – sierpień,
- konieczność planowania harmonogramu prac w ścisłym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz dyrektorką szkoły.

Pytanie 3

Kto ponosi koszty przeglądów serwisowych zamontowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji.

Odpowiedź:

Koszty przeglądów serwisowych zamontowanych urządzeń podczas trwania gwarancji ponosi Wykonawca.

Pytanie 4

Czy dopuszczą Państwo możliwość zastosowania kaskady sześciu kotłów gazowych kondensacyjnych o jednakowej mocy dla każdego z kotłów wynoszącej 136kW przy parametrze 80/60°C? Łączna moc kaskady to 816kW przy parametrze 80/60°C.

W załączeniu przesyłam dane techniczne kotła.

Odpowiedź:

Nie, nie dopuszczamy ze względu na zbyt dużą moc, proszę zaoferować kotły o mocy zbliżonej do podanej w projekcie.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SWZ uwzględniając odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:



- 14.2. Termin składania ofert: 26.02.2026 r. godz. 10:00
- 14.3. Termin otwarcia ofert: 26.02.2026 r. godz. 11:00
- 15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.03.2026 r.