

**PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SWZ (4)**

Dotyczy: zamówienia na przebudowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Jastkowie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

**Pytanie 1**

Na rys. E-07.100-00.10 dotyczącym instalacji elektrycznych kotłowni wpisano "istniejące oświetlenie awaryjne". Czy to znaczy, że należy zamontować ponownie zdemontowane oprawy oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu kotłowni (jeśli są)?

Odpowiedź:

Oświetlenie awaryjne zostało doprojektowane w pomieszczeniu kotłowni. Istniejące oprawy awaryjne należy zdemontować.

**Pytanie 2**

Z projektu elektrycznego wynika, iż nowe oprawy awaryjne należy zamontować tylko na klatce schodowej (2 szt). Projekt elektryczny zawiera wymagania co do wartości natężenia oświetlenia ewakuacyjnego - 1 lx. Jak to się ma do wymogów zawartych w "Postanowieniu" Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP gdzie wpisano: "-wyposażenie kotłowni w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia co najmniej 15 lx"?

Odpowiedź:

Należy wykonać oświetlenie awaryjne o natężeniu 15 lx. Zamienne rysunki w załączniku.

**Pytanie 3**

W projekcie elektrycznym napisano: "Zainstalować centralę monitorującą pracę opraw awaryjnych". Proszę o sprecyzowane jaką centralę zastosować do projektowanych opraw oświetlenia awaryjnego (oprawy z AT)?

Odpowiedź:

Nie ma centrali monitorującej oświetlenie awaryjne i nie należy jej montować.

**Pytanie 4**

Kotłownia ma być wyposażona w przeciwporażeniowy wyłącznik prądu (wg. w/w "Postanowienia"). Rozumiem, że wyłącznik ten ma pełnić funkcję p.poż. i wykonany ma być zgodnie z wymaganiami przepisów i posiadać niezbędne certyfikaty. Z projektu to nie wynika. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Tak musi mieć certyfikaty lub Wykonawca może zamiennie zrobić jednostkowe dopuszczenie.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SWZ uwzględniając odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:

14.2. Termin składania ofert: 13.03.2026 r. godz. 10:00

14.3. Termin otwarcia ofert: 13.03.2026 r. godz. 11:00

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.04.2026 r.

