

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO NR: 01

Zamierzenie budowlane:	Remont elewacji i fragmentu stropodachu wraz z wymianą izolacji i wykonaniem docieplenia ścian podziemnych budynku Przedszkola Samorządowego nr 90, zlokalizowanego na dz. nr 225/1, obr. S-17, Śródmieście, przy ul. Ks. Władysława Gurgacza 1 w Krakowie
Lokalizacja	Dz. nr 225/1, obr. S-17, Śródmieście, ul. Ks. Władysława Gurgacza 1, 31-537 Kraków.
Temat:	Pomiary kontrolne reperów.
Branża:	Konstrukcyjna.
Sprawujący nadzór:	mgr inż. Grzegorz Wolak, upr. bud. nr 154/2002
Data:	26. 02. 2026 r.
Załączniki	BRAK
Treść nadzoru	Dopuszcza się wykonanie 3 pomiarów kontrolnych reperów – pomiar „0” w dniu montażu, pomiar „1” po upływie 3 miesięcy oraz pomiar „2” nie później niż 30. 06. 2026 r.

Autor ekspertyzy	Inspektor nadzoru	Wykonawca