

3. Przed realizacją należy przedstawić projekt wykonawczy balustrady nawiązujący do rozwiązań historycznych (obecny nawiązuje do rozwiązań z lat 90. XX w.). Należy również przedstawić rysunki warsztatowe wykończenia stopni schodów oraz nakrywy.
4. Na etapie wykonawczym należy przedstawić próbki lastryko schodów i nakrywy, uzupełnień cokołu ze sztucznego kamienia oraz próbki rekonstruowanych zapraw.
5. Ponieważ projekt obejmuje naprawę stropodachu, na którego fragmencie znajdują się elementy urządzeń wentylacyjnych zamontowanych bez uzgodnienia z MKZ, przed rozpoczęciem robót należy opracować dokumentację projektową uwzględniającą zmianę ich usytuowania. Elementy i urządzenia wentylacji grawitacyjnej powinny zostać odsunięte od frontowej krawędzi dachu oraz obniżone w sposób minimalizujący ich widoczność od strony elewacji frontowej.

Niniejsza opinia jest wystarczająca, a inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej. Opinia nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych uzgodnień wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych przepisów szczególnych.

wz. Miejskiego Konserwatora
Zabytków

Katarzyna Diecuszek

Otrzymują:

1x Adresat,
2 x aa.

Urząd Miasta Krakowa
BIURO ARCHITEKTA MIASTA
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW
tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl
31-144 Kraków, ul. Biskupia 18
www.krakow.pl

