



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

IR.271.2.2026

Nowa Dęba, 24.02.2026r.

Dotyczy zadania: Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w miejscowości Nowa Dęba - etap II

W dniu 19.02.2026r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1. Proszę o określenie typu kostki (Holland, Behaton, Akropolol itp.) oraz kolorystyki na poszczególnych nawierzchniach (drogi dla pieszych, jezdnia manewrowa, zjazdy)
2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych 15x30x100?
3. Czy w ramach inwestycji należy wykonać jakąkolwiek przebudowę gazociągu, ewentualne osłonięcia rurą osłonową dwudzielną? Jeżeli tak to proszę określenie poszczególnych ilości.

Odpowiedź:

- AD 1. Kostka typu Holland. Kolorystyka jeżeli chodzi o stanowiska postojowe jest podana w PW - rys. 05-03. Jezdnie w kolorze szarym.
- AD 2. Zamawiający dopuszcza krawężnik 15x30x100 cm pod warunkiem zachowania minimalnych grubości ław pod krawężnikiem. Celem zastosowania krawężnika 12x25x100 była jak najmniejsza ingerencja w istniejące płyty drogowe / płyty betonowe które tam są (żeby nie trzeba było ich rozkuwać w znacznym stopniu) tak, żeby dało się wykonać minimalne ławy pod nimi.
- AD 3. Przebudowa gazociągów została zrealizowana w pierwszym etapie. Jeżeli chodzi o roboty branżowe to w drugim etapie należy wykonać roboty zawarte w przedmiarze tj. m.in. zabezpieczenie ciepłociągu, regulacja wysokościowa studzienek z ewentualną ich nadbudową / konserwacją, regulacja wpustu z ewentualną ich nadbudową / konserwacją.

Zamawiający publikuje oryginalną treść zapytań.

BURMISTRZ

Wiesław Odon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: S. Białas, Tel 302