

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW\_zestaw 1**

*Dotyczy: postępowania „Turza Śląska – przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej i ul. Świerkowej”*

Stosownie do art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11.września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2024.1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, udziela wyjaśnień na zadane pytanie. Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1. Czy z uwagi na rozbieżność pomiędzy przedmiarami robót, gdzie Zamawiający wskazuje wykonanie stabilizacji gruntu w technologii z zastosowaniem ziarnistego środka hydrofobowego, a specyfikacją techniczną i projektem technicznym, gdzie wskazano użycie spoiw hydraulicznych, decyzję o rodzaju środka do stabilizacji może podjąć Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru na etapie prowadzenia robót na podstawie wyników badań przydatności gruntu do stabilizacji?

**Odpowiedź:** Zarówno w dokumentacji technicznej jak i w przedmiarach jako warstwa stabilizacji wskazana jest mieszanka związana spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem). Nie wskazano zastosowania ziarnistego środka hydrofobowego. Wszelkie zmiany konstrukcji nawierzchni oraz materiałów możliwe są po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów umożliwiających identyfikację danych warstw oraz przedstawienia badań i potwierdzeń gwarantujących uzyskanie tożsamyh parametrów danej warstwy. Nie ma możliwości zmiany warstw konstrukcji nawierzchni bez uprzedniej zgody Projektanta (wydanej na podstawie przedstawionych dokumentów i wniosku). Każdorazowo zmiana konstrukcji nawierzchni musi odbywać się za zgodą i wiedzą Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału z jakiego ma być wyprodukowana rura do kanalizacji deszczowej, przy zachowaniu tożsamyh parametrów wytrzymałościowych?

**Odpowiedź:** Wszelkie zmiany materiałów możliwe są po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów umożliwiających identyfikację danego materiału oraz przedstawienia badań i potwierdzeń gwarantujących uzyskanie tożsamyh parametrów. Nie ma możliwości zmiany materiałów bez uprzedniej zgody Projektanta (wydanej na podstawie przedstawionych dokumentów i wniosku). Każdorazowo zmiana materiału musi odbywać się za zgodą i wiedzą Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

**UWAGI:**

**Wszystkie w/w odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzające zmiany w SWZ (lub załącznikach do SWZ), należy traktować jako modyfikację SWZ.**

Wójt Gminy Gorzyce  
Daniel Jakubczyk