

Ropa, dnia 02.03.2026 r.

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację dostaw pn.: „**Budowa boiska sportowego we wsi Ropa**”.

Znak sprawy: RLIŚ.271.2.2026

Identyfikator postępowania:

- e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3ea70f8-cc64-4f33-9d0d-32f6c08816ae>

- BZP: nr ogłoszenia: 2026/BZP 00118604/01

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji wskazano zastosowanie projektorów o mocy ok. 1200 W. W naszej ocenie jest to moc przewymiarowana, jednak w dokumentacji nie wskazano jednoznacznie wymaganego poziomu parametrów oświetleniowych.

Prosimy o podanie:

- wymaganego **średniego natężenia oświetlenia płyty boiska (\bar{E}_m) w [lx],**

Odpowiedź nr 1:

Poziom parametrów oświetleniowych należy przyjąć jak dla boiska II klasy tj. EN12193:2018. Natężenie powinno wynosić 200-300 lx natężenia oświetlenia.

INSPEKTOR

Inż. Roman Gruca