

Inowrocław, 16 marca 2026 r.

T.26.1.3.2026

TP/3/2026

**„Remont drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo od km 4+000 do km 7+388
przebiegająca przez miejscowość Janikowo, długości 3,388 km”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SWZ podaję, co następuje:

Wnioski wraz z odpowiedziami

Wniosek 1:

1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zbrojenia asfaltowego na bazie stali w ww. postępowaniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki z kordem stalowym pod warunkiem osiągnięcia założonych w dokumentacji celów, jakim jest wzmocnienie nawierzchni i zapobiegnięcie spękaniom odbitym. Ostateczna decyzję o dopuszczeniu siatki do wbudowania podejmie powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

.....
kierownik zamawiającego

Powyższy dokument został udostępniony na stronie:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48eb134c-e0e4-4451-8d2d-b375e84f38a1>

Sporządził: T. Malinowski