

### Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZP/1/SP-1/2026 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

**Pytanie 1:** Proszę o informację, jaki profil oraz pakiet szybowy powinno mieć nowe okno drewniane?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z dokumentacją projektową, okno należy odwzorować w gabarytach, formie i podziale analogicznym do okien istniejących na elewacji frontowej (zdjęcie na rys. PW/02). Pakiet dwuszybowy 4/16/4.

**Pytanie 2:** Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowego okna drewnianego jako jednoskrzydłowego z imitacją słupka (wygląd okna jak dwuskrzydłowe)? W oknie dwuskrzydłowym nie mieszczą się siłowniki.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza wykonanie okna jako jednoskrzydłowego.

**Pytanie 3:** Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okna aluminiowego jako rozwiernego zamiast przesuwnego? Z informacji otrzymanych od producentów stolarki aluminiowej wynika, że nie ma możliwości wykonania okna przesuwnego EI60.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza wykonanie okna jako rozwiernego.