

ZP 271.1.2026**Do wszystkich Wykonawców nr post.: 1/2026**

Wójt Gminy Górzycza działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuję treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „**Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Czarnów, Żabice, Pamięcin, Stańska, Radówek, Laski Lubuskie, Ługi Górzycskie, Owczary oraz Spudłów**”

Pytanie do treści SIWZ:

Czy zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożone zostały karty katalogowe, tabela równoważności oraz certyfikaty celem wykazania zgodności z normą PN EN 1176?

Odpowiedź

W rozdziale IV pkt 2 SWZ Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno- zabawowych. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 10%.