

Nr sprawy: RPI.271.5.2026

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym pn.:
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie”.

Czarnocin, 15.04.2026 r.

Gmina Czarnocin
ul. Główna 142
97-318 Czarnocin
NIP 7711733812
REGON 590647888

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 1

Czy Termomodernizacja nie przewiduje zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych pod urządzenie pompy ciepła? Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania nie przewiduje się zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla obsługi budynku wielorodzinnego zostanie zlecona na podstawie odrębnego postępowania.

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie zakresu prac więźby dachowej. Jakie prace dotyczą postępowanie nr 1 tj „ Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie ” a jakie w Termomodernizacji.

Odpowiedź: W ramach postępowania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie” Wykonawca ma obowiązek wykonać docieplenie poddasza (wełna), montaż paroizolacji, sufitów GK, orynnowania oraz docelowego pokrycia z blachy natomiast w ramach postępowania pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nr sprawy: **RPI.271.5.2026**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym pn.:
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie”.

wielorodzinnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie” Wykonawca ma obowiązek wykonać demontaż istniejącej konstrukcji oraz montaż nowej więźby dachowej wraz z lukarnami oraz ułożyć pełne deskowanie (lub folię wstępnego krycia – zależnie od decyzji projektanta) oraz łączenie, stanowiące podkonstrukcję pod pokrycie docelowe.

Wójt Gminy Czarnocin