

**Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -
odpowiedzi na pytanie oferentów (1)**

Dotyczy przetargu:

„Budowa ścieżki rowerowej Łubowo - Rzegnowo” w formule zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Łubowo działając na podstawie w art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

1. Pytanie:

1. Program funkcjonalno - użytkowy zakłada wybudowanie ścieżki rowerowej o szerokości 1,5m. Czy projektowana ścieżka rowerowa ma być ścieżką jednokierunkową? Dla ścieżki rowerowej dwukierunkowej minimalna szerokość powinna wynosić 2,5 m. W przypadku prowadzenia ścieżki rowerowej przy krawędzi jezdni konieczne jest zachowanie skrajni drogi i ścieżki rowerowej wynoszącej odpowiednio 0,5m i 0,25 m, co razem daje szerokość ścieżki powiększoną o 0,75 m. Jak ma być szerokość projektowanej ścieżki rowerowej?

Odpowiedź: Projektowana ścieżka ma być ścieżką jednokierunkową o szerokości 1,5 m.

2. Czy w przypadku konieczności wykonania ścieżki rowerowej dwukierunkowej zamawiający przewiduje wykup nieruchomości w ramach procedury ZRID, a jeśli tak to kto ponosi koszty wykonania projektu podziału?

Odpowiedź: Nie planuje się wykupu nieruchomości.

3. W PFU część I pkt1.1.1, ppkt. 12 przewiduje ewentualne wznowienie/ ustalenie/ wydzielenie granic pasów drogowych, proszę podać liczbę punktów granicznych do ustalenia lub wznowienia.

Odpowiedź: Ilość punktów do ewentualnego sprawdzenia wynosi ok. 10 szt.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Hartwicz