

ZP.271.2.2026

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa i nadbudowa OSP Krzewie, gm. Lubień Kujawski**”.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwana dalej „pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania.

**Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

1. Czy inwestor dostarcza jakieś materiały? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje materiałem do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

2. Gdzie mają zostać zamontowane drzwi aluminiowe z pozycji 14, 15, 16? Czy mają to drzwi zewnętrzne czy wewnętrzne? Czy zamawiający ma dodatkowe wymagania dotyczące koloru, klamek i innych elementów, które mogą ostatecznie wpłynąć na cenę tych drzwi? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Drzwi aluminiowe z pozycji 14,15 i 16 to drzwi wewnętrzne, które mają zostać zamontowane w sali. Kolor drzwi biały. Klamki ze stali nierdzewnej.

3. Czy w ilość m2 w pozycji 110 to błąd patrząc na pozycję 112 „sufit”. Jeśli tak to ile m2 powinno być na posadzce.

Odpowiedź: Prawidłowa ilość m2 w pozycji nr 110 oraz 111 to 5,71 m2 (zamiast 25,72 m2). W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 3 pzp **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17 marca 2026 r.**, w związku z czym zmienia się w SWZ:

1. Dział XV SWZ Sposób oraz termin składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2026 r. do godziny 10:00**”
2. Dział XVI SWZ Termin otwarcia ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2026 r., o godzinie 10:30**”
3. Dział XII SWZ Termin związania ofertą, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15 kwietnia 2026 r.**”

**Załącznikami do niniejszych wyjaśnień są:**

1. Przedmiar robót.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.