


1. Rozdzielnica podtynkowa 5x24, min. IP30, metal, zamykana na klucz
2. Aparaty elektryczne modułowe – standard średni
3. Rezerwa na rozbudowę rozdzielni min. 20%
4. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów służyć jedynie określeniu pożądanego standardu, określeniu założonych właściwości i wynagów technicznych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, zamienne (np. innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz estetycznych

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewie		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Krzewie dz. nr 25/2 i 26 gm. Lubień Kujawski		Data 20.03.2019
			Skala 1:100
INWESTOR	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewie Krzewie 18A, 87-840 Lubień Kujawski		Branża elektryczna
TYTUŁ RYSUNKU	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG		RYS. NR 4
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Masecki specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych UA-V-7342-5/23/91 VM, KUPiE/150201		Podpis  Strona 20