



Łódź, 10.04.2026 r.

Znak sprawy: **MZZ.262.5.2026.I**

Dot.: kompleksowa usługa montażu wraz z dostawą kamer monitoringu wizyjnego CCTV w 28 żłobkach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 09.04.2026 r. do zamawiającego wpłynął wniosek z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania.

Poniżej podajemy treść pytań wraz z odpowiedziami

Pytanie 1

Ad pkt. 8 OPZ pozycja 8 w tabeli

Zamawiający wymaga aby minimalny czas zapisu w każdej z placówek wynosił 14 dni (dób) – jakie są wymagania minimalne dla parametrów zapisu (kodek, ustalona dla danego kodeka wielkość bitrate-u czyli wynikowo jakość obrazu – w skali od minimalna/średnia/maksymalna), tryb zapisu – ciągły, alarmowy po wykryciu aktywności w polu widzenia kamery, harmonogram ?.

Odpowiedź 1

Rodzaj wymaganego kodeka do kamer monitoringu został podany w poz. 1 i 2 tabeli opisującej specyfikację szczegółową znajdującej się w OPZ stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku zmiany kamery na równoważną lub lepszą kodek musi być kompatybilny z zaoferowanym sprzętem. Wymagany jest bitrate optymalny do zapewnienia średniej jakości obrazu. Odpowiedź na pytanie dotyczące trybu zapisu zawiera się w ust. 26 OPZ będącego załącznikiem nr 3 do SWZ: „Oprogramowanie do obsługi urządzeń CCTV w Centrum Monitoringu (stacja robocza) musi zapewniać możliwość ciągłego, bieżącego podglądu (na żywo) z kamer i rejestratorów, ze wszystkich żłobków jednocześnie, oraz możliwość pobierania materiału przechowywanego w rejestratorach”.

Pytanie 2

Ad pkt. 26 OPZ

Czy w ramach dostawy oprogramowania do obsługi urządzeń CCTV dla Centrum Monitoringu Zamawiający wymaga także dostawy sprzętu a w szczególności serwera, stacji roboczej, monitorów (jeśli tak to ilu i o jakich parametrach)?.

Odpowiedź 2

W każdym żłobku osobno powinna być zapewniona możliwość podglądu obrazu z kamer w danym żłobku w czasie rzeczywistym oraz możliwość zgrzywania nagrań. Ponadto centrum monitorowania w budynku administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi ma mieć możliwość podglądu obrazu z kamer z każdego żłobka w czasie rzeczywistym wraz z możliwością zgrzywania nagrań. Wyposażenie Centrum Monitoringu w stacje robocze, monitory do podglądu leży po stronie Zamawiającego. Oprogramowanie monitoringu musi zapewnić Wykonawca. Budowa serwera nie jest wymagana, Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejących stacji roboczych w budynku administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi i w poszczególnych żłobkach.

Pytanie 3

Ad pkt. 26 OPZ

Jeśli Zamawiający posiada obecnie sprzęt IT, który planuje wykorzystać na potrzeby niniejszej inwestycji, uprzejmie prosimy o podanie jego specyfikacji, aby dokonać weryfikacji kompatybilności z wymaganiami oferowanego oprogramowania.

Odpowiedź 3

Zamawiający posiada obecnie sprzęt IT, który planuje wykorzystać na potrzeby niniejszej inwestycji. W celu dokonania weryfikacji kompatybilności z wymaganiami oferowanego oprogramowania, Zalecane jest przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnych w żłobkach lub administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, zgodnie z zapisem ust. 22 OPZ stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

Uwaga dodatkowa Wykonawcy:

w ramach inwestycji Zamawiający nie przewidział zasilania rezerwowego dla lokalnych systemów, co jest nieco dziwne mając na uwadze znikomy jego koszt w skali szacowanych kosztów przedsięwzięcia oraz istotną rolę takiego elementu dla zapewnienia niezawodności i odporności systemu na zaniki lub skoki napięcia oraz potencjalne konsekwencje z nich wynikające.