

Dobra, 26.02.2026 r.

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu

Nasz znak: BZP.271.2.2026.AA

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej: „ustawa Pzp” pn.: **„Budowa sieci wod-kan na dz. nr 75/1, 75/6 i 216/2 (ul. Graniczna) obręb Dobra (partycypacja)”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy zamontować na sieci wodociągowej nawiertki.

**Odpowiedź 1:**

Tak, zgodnie z opisem technicznym, profilami podłużnymi oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 2:**

Czy jest możliwość zamiany materiału sieci wodociągowej z PVC na PE? Czy w studniach sanitarnych kinety mają być jedynie przelotowe czy mieć zaślepione odejścia na przyłącza? Jeśli tak to proszę o wskazanie średnic i kierunków przyłączy. Czy wykonanie COR oraz koszty zajęcia pasa są po stronie wykonawcy?

**Odpowiedź 2:**

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia przez Wodociągi Zachodniopomorskie sieć należy zaprojektować i wykonać z rur PVC. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału z PVC na de110PE100RC SDR11 pod warunkiem uzyskania zgody od gestora sieci na zmianę materiału. Studnia w pkt. S2.2 - kineta przelotowa z odejściem 90 st. w prawo; Studnie w pkt.: S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 - kineta przelotowa z dwoma odejściami 90st na lewo i prawo. Odejścia na przyłącza pod rurę PVC 160. W punktach S2.1

oraz S2.3 zostawić trójniki PVC200 z zaślepionym odejściem PVC160mm. COR oraz koszty zajęcia pasa są po stronie wykonawcy.

**Pytanie 3:**

Zaprojektowano rury wodociągowe PVC 110 ciśnieniowe. Czy można zamienić na rury PE100 RC SDR17 de110 mm?

**Odpowiedź 3:**

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia przez Wodociągi Zachodniopomorskie sieć należy zaprojektować i wykonać z rur PVC. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału z PVC na de110PE100RC SDR11 tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od gestora sieci na zmianę materiału.

**Pytanie 4:**

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej dotyczącej postępowania.

**Odpowiedź 4:**

Opinia geotechniczna została udostępniona i znajduje się w załącznikach dokumentacji technicznej (załącznik nr 4; SIEĆ WK ZAŁ\_.pdf).

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy zamontować na sieci wodociągowej nawiertki do przyłączy.

**Odpowiedź:**

Analogicznie do pytania nr 1, tak zgodnie z opisem technicznym, profilami podłużnymi oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający na pewno dopuszcza fakturowanie częściowe, par. 6 pkt. 3-7.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – wzór umowy, w paragrafie 6 pkt 3, Zamawiający przewiduje tylko jedną fakturę za wykonanie przedmiotu umowy oraz po podpisaniu protokołu odbioru robót i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego z PINB w Policach pozwolenia na

użytkowanie lub braku sprzeciwu na zgłoszenie zakończenia budowy z właściwego organu nadzoru budowlanego.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do **06.03.2026 r.:**

1) W związku z powyższym modyfikacji ulega postanowienie rozdziału XVIII SWZ:

**Było:** „1.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia do 03.03.2026 r. do godziny 10:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi 03.03.2026 r. o godzinie 11:00.”

**Jest:** „1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia do **06.03.2026 r. do godziny 10:00.**

**2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.**

**3. Otwarcie ofert nastąpi 06.03.2026 r. o godzinie 11:00.”**

2) Zamawiający modyfikuje także postanowienie rozdziału XVII ust. 1 SWZ:

**Było:** „1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 01.04.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Jest:** „1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do **04.04.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają niezmienione.