

Krotoszyn, dnia 12.03.2026 r.

Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

WR-RZP.271.1.2026

Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00130825/01

Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn. :

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie”

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320, ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1:

Czy zadanie obejmuje wymianę instalacji odgromowej na całym budynku szkoły wraz ze zwodami pionowymi? Jeżeli tak proszę o udostępnienie projektu instalacji odgromowej wg , której mamy przygotować ofertę a później wykonać tą instalację

Odpowiedź :

W dziale 3.4.8 dokumentacji technicznej został opisany zakres prac związany z instalacją odgromową. Na rysunku nr E7 kolorem czarnym oznaczono część instalacji odgromowej pozostająca bez zmian a kolorami zaznaczono elementy które przeznaczone są do demontażu i ponownego montażu oraz nowe elementy instalacji odgromowej związane z montażem instalacji fotowoltaicznej. W kosztorysie w punkcie 1.4 zawarte jest zakres prac który należy wycenić.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy przygotowywaniu oferty.

z up. Burmistrza
I Zastępca Burmistrza
/-/ Cezary Grenda