

Krotoszyn, dnia 13.03.2026 r.

Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

WR-RZP.271.1.2026

Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00130825/01

Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn. :

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie”

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320, ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1:

Czy w zadaniu przewiduje się wymianę całej instalacji odgromowej na dachu szkoły wraz z zwodami pionowymi? Czy należy również wykonać nową instalację odgromową w ziemi wokół budynku? czy podłączyć się do istniejącej ?

Odpowiedź :

W projekcie przewidziano demontaż części instalacji oraz montaż nowych zwodów poziomych w części budynku w której wykonywane będzie nowe pokrycie dachowe . Instalacja podziemna pozostaje bez zmian. Zostało to opisane w dziale 3.4.8 , zaznaczone na rys E7 oraz określone w kosztorysie w dziale 1.4.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy przygotowywaniu oferty.

Burmistrz Krotoszyna

/-/ Natalia Robakowska