

Suwałki, dnia06...02.2026 r.

L.Dz. 476/2026

DAiK.260.01.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr **DAiK.01.ZP.2026**. pn.: **Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP w Aquaparku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach**

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie z dnia 05.02.2026r.:

Pytanie nr 1:

W "Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia" - Punkt nr. 1) Demontaż istniejących urządzeń SSP; Proszę o informację ile i jakich urządzeń należy zdemontować ? Czy są też czujniki izotopowe do demontażu ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecna instalacja SSP nie posiada czujek izotopowych. Zamawiający przedstawia zestawienie urządzeń SSP do demontażu tj.:

1	Centrala Integral Evolution	kpl.	1
2	czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533	szt.	111
3	wskaźnik zadziałania BA-UPI	szt.	23
4	przyciski pożarowe MCP545-1 czerwony	szt.	8
5	czujka liniowa dymu DOP 40R-POLON-ALFA3	szt.	1
6	zasilacz czujki liniowej ZSP135-D-5A-2-MERAWEX	kpl.	1
7	demontaż okablowania		

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

mgr Waldemar Drysewicz