

Suwałki, dnia ...11...02.2026 r.

L.Dz. ...530.../2026

DAiK.260.04.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr **DAiK.01.ZP.2026**. pn.: **Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP w Aquaparku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach**

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie z dnia 11.02.2026r.:

Pytanie nr 1: W odniesieniu do odpowiedzi na pytania: skoro na obiekcie sufity składają się tylko z jednej płyty gk o grubości 12mm to nie da się uzyskać klasy odporności ogniowej EI, niezależnie od tego, jaka kłapa rewizyjna zostanie tam zamontowana. Klasa EI dotyczy całego układu konstrukcyjnego, czyli: sufit + stelaż + płyty + izolacja + kłapa. Jeżeli sam sufit nie ma klasy EI, to żaden jego fragment (w tym kłapa) nie może mieć klasy EI. W takim razie proszę o potwierdzenie że można zastosować zwykłe klapy rewizyjne do gk 600x600, bez żadnej klasy odporności pożarowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza że można zastosować zwykłe klapy rewizyjne do gk 600x600 bez żadnej klasy odporności.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
mgr Waldemar Borysewicz