

L.Dz. 639/2026

DAiK.260.06.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr **DAiK.01.ZP.2026**. pn.: **Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP w Aquaparku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach**

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie z dnia 18.02.2026r:

**Pytanie nr 1:** Zamawiający odpowiedział na pytanie że instalację należy prowadzić natynkowo. Jednak nigdzie nie są uwzględnione koryta kablowe ani rury instalacyjne, ani w projekcie ani w przedmiarze ani w spisie materiałów. Przypuszczaliśmy że do prowadzenia instalacji ma zostać wykorzystana przestrzeń w sufitach podwieszanych, przy wykorzystaniu rewizji które należy zainstalować. Jednak teraz widzę informację że rewizje są tylko aby zamontować czujki w przestrzeni sufitowej. Proszę o sprostowanie czy Wykonawca ma doliczyć koryta kablowe bezhalogenowe do prowadzenia instalacji ? Czy instalacja ma zostać wykonana tylko w przestrzeni sufitowej ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że Wykonawca ma doliczyć koryta kablowe bezhalogenowe do prowadzenia instalacji. Jeżeli warunki techniczne na obiekcie pozwolą, instalację należy wykonywać natynkowo w przestrzeni sufitu podwieszanego. W przeciwnym przypadku, natynkowo poniżej sufitu podwieszanego natynkowo, zachowując estetykę pomieszczeń.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach  
*mgr Waldemar Borysewicz*