



UWAGA:

Na odstąpnęty kabel w miejscu skrzyżowania, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,0m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Prace ziemne w miejscu skrzyżowania prowadzić ręcznie.

Zamierzenie budowlane	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ		
Rysunek	ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO I KABLA TELEFONICZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI		
Lokalizacja	GASZYN, ul. CICHĄ gm. Wieluń Działki nr ewid. 300; 346/16; 440 ; obręb Gaszyn		
Inwestor	GMINA WIELUŃ, Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1	Skala schemat	Data 04.2025r.
Jednostka projektowa	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18		
Projektant	imię i nazwisko nr uprawnień, izba mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/Wt. izba L00/IS/1523/02	podpis 	Nr rys. 7