



Morawica, dnia 20.03.2026 r.

## INFORMACJA

### dla Wykonawców nr 2

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

#### **„Budowa przedszkola w Bilczy wraz z doposażeniem istniejących oddziałów przedszkolnych w Gminie Morawica”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na pytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Drzwi D1-D8 zostały opisane jako NRO. Proszę o potwierdzenie, że w tej sytuacji należy wycenić drzwi o odporności EI30.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że drzwi D1-D8 należy przyjąć jako drzwi nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Nie jest wymagane przyjęcie drzwi o odporności ogniowej EI30.

#### **Pytanie nr 2:**

Brak rysunku wykończenia ścian w projekcie. Bardzo proszę o udostępnienie.

#### **Odpowiedź:**

Wykończenie ścian zostało określone w opisie technicznym dokumentacji projektowej. Opis stanowi integralną i równoważną część dokumentacji w stosunku do rysunków, w związku z czym w przypadku braku rysunku należy przyjąć rozwiązania zgodnie z częścią opisową.

#### **Pytanie nr 3:**

Czy sufity mają być tynkowane i malowane we wszystkich pomieszczeniach, czy tylko w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitów podwieszanych?

#### **Odpowiedź:**

Sufity mają być tynkowane i malowane tylko w pomieszczeniach w których nie ma sufitów podwieszanych.

#### **Pytanie nr 4:**

Czy wyposażenie pomieszczeń wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?

#### **Odpowiedź:**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia zgodnie z załączonym przedmiarem.