

Pytania do przetargu nr B.271.1.2026 pn.: *Dostawa klinca, pospólki, kruszywa oraz piasku na potrzeby Gminy Brzyska w 2026 r. z dnia 11.02.2026r.*

Pytanie:

Proszę o określenie jaki rodzaj kruszyw należy przyjąć dla części 1. Dolomit, żwiry, kruszywa płukane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kruszyw o pochodzeniu wapiennym.