

Nowe Miasteczko, 26 marca 2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem

Nr postępowania: IGKSŚ.271.2.2026

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia na: **„Adaptację terenów zurbanizowanych do zmian klimatu w Nowym Miasteczku w formule „zaprojektuj – wybuduj” – wyjaśnienia treści SWZ nr 2.**

Informuję, iż do Zamawianego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia jw. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

#### **Pytanie 1:**

W związku z brakiem dostępnych na rynku polskim tzw. „odwróconych parasoli”, o których mowa w opisie dotyczącym działki nr 198 (dostępne są tylko na rynku chińskim), prosimy o dopuszczenie alternatywnych rozwiązań.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż przedstawione w projekcie koncepcyjnym rozwiązanie ma charakter poglądowy oraz ideowy i służy zobrazowaniu zamierzonego efektu architektonicznego, w tym formy przestrzennej, skali oraz charakteru projektowanego zadania.

Na etapie koncepcji nie określono szczegółowych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych ani systemowych dla wskazanego elementu, pozostawiając w tym zakresie swobodę doboru technologii po stronie Wykonawcy, przy zachowaniu założeń estetycznych i funkcjonalnych wynikających z dokumentacji.

W związku z powyższym przyjmuje się, iż po stronie Wykonawcy leży:

- dobór odpowiedniego rozwiązania systemowego lub indywidualnego (np. konstrukcji membranowej, stalowej lub innej równoważnej),
- opracowanie szczegółowych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych,
- zapewnienie spełnienia obowiązujących przepisów, norm oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkownika, w tym odporności na obciążenia klimatyczne (wiatr, śnieg),

a także wykonanie lub dostawa i montaż przedmiotowego elementu.

Zastosowane rozwiązanie powinno odpowiadać formie i charakterowi wskazanemu w dokumentacji koncepcyjnej oraz zapewniać osiągnięcie zamierzonego efektu architektonicznego.

**Pytanie 2:**

Prosimy o informację, czy rurociąg betonowy DN 600, przewidziany do przebudowy, podlega utylizacji po stronie Wykonawcy, czy też powinien zostać przekazany Zamawiającemu.

W przypadku konieczności przekazania, prosimy o wskazanie miejsca oraz warunków jego składowania lub transportu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż składowanie materiałów nadających się do dalszego użytku Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu, który wskaże miejsce składowania do 1 km od miejsca robót budowlanych. Pozostała część do utylizacji, zgodnie z § 3 ust. 7 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu odpadów.

Należy przyjąć, że materiały do utylizacji będą stanowiły 50% rurociągu przewidzianego do przebudowy.