



IZ.271.9.2026

### Odpowiedzi na pytania 1-3

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w placówkach oświatowych w Częstochowie:**

**Część 1 : Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 11 (nowa część) ul. Festynowa 24 w**

**Część 2: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowa nr 29 (stara część) ul. Św. Rocha 221 w Częstochowie.**

**Część 3 : Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu nr 43 ul. Bronisława Czecha 17 w Częstochowie.**

Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące ww. postępowania:

#### **Pytanie 1 :**

Czy przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych (np. UE, KPO, NFOŚiGW lub innych programów)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie źródła finansowania oraz numeru projektu.

#### **Odpowiedź:**

Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych.

#### **Pytanie 2:**

W załączonym do dokumentacji przetargowej Projekcie Techniczno-Wykonawczym „Wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola nr 43 w Częstochowie przy ul. Bronisława Czecha 17 brak jest III. Część graficzna. Proszę o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź:**

W załączeniu uzupełniona dokumentacja.

#### **Pytanie 3:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie osłon grzejników drewnianych?

#### **Odpowiedź:**

Każdy rodzaj materiału jest dopuszczony przez Zamawiającego.

Zastosowane osłony muszą posiadać atest do zastosowania w obiektach oświatowych.

(-) Michał Konieczny  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji i Zamówień Publicznych

