

LEGENDA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ZASILANIE
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – POWRÓT
- OZNACZENIE WYMIARU RUROCIĄGÓW
- OZNACZENIE GRZEJNIKA PROJEKTOWANEGO ZAWIERA:
– TYP GRZEJNIKA: Z2 PŁYTOWY Z ZASILANIEM BOCZNYM
– WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 500
– DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 900
- ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA:
+20° – TEMPERATURĘ OBLICZENIOWĄ DLA OKRESU ZIMOWEGO [°C]
5 – NUMER POMIESZCZENIA
1345W – ZAPOTRZEBOWANIE NA Ciepło [W]

- 01 PROJEKTOWANY PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

UWAGI


- ISTNIEJĄCE PARAMETRY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA: TZ/TP=80/60°C,
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH,
- PROJEKTOWANE RURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA POWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN (PO ŚLADZIE ZDEMONTOWANYCH RUROCIĄGÓW),
- ŚREDNICE NIEOPISANYCH DZIAŁEK ZGODNIE Z ROZWINIĘCIEM INSTALACJI,
- GRZEJNIKI PŁYTOWE Z ZASILANIEM BOCZNYM MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 15cm OD POZIOMU PODŁOGI I NIE BLIŻEJ NIŻ 5cm OD LICA ŚCIANY WYKOŃCZONEJ,
- NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODPOWIEDZAJĄCYCH ORAZ ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH,
- W NAJWYŻSZYM PUNKCIE INSTALACJI ZAMONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ODPOWIEDZAJĄCE DN15, TYP VASA Z ZAWORAMI STOPOWYMI.

UWAGI DO PROJEKTU:

RYUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ, WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, WINNY BYĆ TRAKTOWANE, JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO INTERPRETACJI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, STWIERDZENIA BŁĘDŹ, POMYŁKI LUB NIEJASNOŚCI, OFERENT PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST ZGŁOSIĆ W WĄTPLIWOŚCI INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOWI W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJAŚNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZĄ, PRÓBY, REGULACJA I URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ I INSTALACJI WG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW ORAZ ODDANIE ICH DO UŻYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PROCEDURĄ.

 MARINSTAL INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE		ADRES: LEŚMIERZ 262, 95-035 OZORKÓW TEL.: +48 697 113 750 E-MAIL: biuro.marinstal@gmail.com NIP: 507 005 15 19 REGON: 101717866	
TYTUŁ OPRACOWANIA		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W LEŻAJSKU	
ADRES INWESTYCJI		Leżajsk, ul. Mickiewicza 47, dz. nr 4216, obręb Leżajsk miasto	
INWESTOR		SKARB PAŃSTWA – SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Plac Sreńwiatów 3	
FAZA PROJEKTU		PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ PROJEKTU		RZUT PARTERU – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
PROJEKTANT		mgr inż. Marcin Kaczmarek upr. nr L00/2281/PWOS/13	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Tomasz Lewiński upr. nr L00/2548/PWBS/16	PODPIS
DATA OPRACOWANIA		LISTOPAD 2024 r.	SKALA 1:100