

#### LEGENDA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ZASILANIE  
- - - PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – POWRÓT

DZ15  
OZNACZENIE WYMIARU RUROCIĄGÓW

OZNACZENIE GRZEJNIKA PROJEKTOWANEGO ZAWIERA:  
-TYP GRZEJNIKA: 33 PŁYTOWY Z ZASILANIEM BOCZNYM  
-WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 500  
-DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA[mm]: 900

ETykiETA POMIESzcZENIA ZAWIERA:  
+20° - TEMPERATURę Obliczeniową dla Okresu zimowego [°C]  
206 - NUMER POMIESzcZENIA  
1775W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CiepłO [W]

01 PROJEKTOWANY PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

#### UWAGI


- ISTNIEJĄCE PARAMETRY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA: TZ/TP=80/60°C,
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH,
- PROJEKTOWANE RURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA POWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN (PO ŚLADZIE ZDEMONTOWANYCH RUROCIĄGÓW),
- ŚREDNICE NIEOPISANYCH DZIAŁEK ZGODNIE Z ROZWINIĘCIEM INSTALACJI,
- GRZEJNIKI PŁYTOWE Z ZASILANIEM BOCZNYM MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 15cm OD POZIOMU PODŁOGI I NIE BLIŻEJ NIŻ 5cm OD LICA ŚCIANY WYKOŃCZONEJ,
- NALĘŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODPOWIEDZAJĄCYCH ORAZ ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH,
- W NAJWYŻSZYM PUNKCIE INSTALACJI ZAMONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ODPOWIEZRNIKI DN15, TYP VASA Z ZAWORAMI STOPOWYMI.

#### UWAGI DO PROJEKTU:

RYSunKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE UZUPŁEŃIAJĄCYMI SIĘ, WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, WINNY BYĆ TRAKTOWANE, JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO INTERPRETACJI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, STWIERDZENIA BŁĘDŲ, POMYŁKI LUB NIEJASNOŚCI, OFERENT PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST ZGŁOSIĆ Ww. WĄTPLIWOŚCI INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOWI W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJAŚNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZĄ, PRÓBY, REGULACJA I URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ I INSTALACJI Wg OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW ORAZ ODDANIE ICH DO UŻYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PROCEDURĄ.

 <b>MARINSTAL</b> INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE	ADRES : LESMERZ 262, 95-035 OZORKÓW TEL. : +48 697 113 750 E-MAIL: biuro.marinstal@gmail.com NIP : 507 005 15 19 REGON : 101717866		
	TYTUŁ OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W LEŻAJSKU		
ADRES INWESTYCJI	Leżajsk, ul. Mickiewicza 47, dz. nr 4216, obręb Leżajsk miasto		
INWESTOR	SKARB PAŃSTWA – SĄD OKRęGOWY W RZESZOWIE 35–959 Rzeszów, ul. Plac Sreniawitów 3		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ PROJEKTU	RZUT PIĘTRA 2 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Koczmarek upr. nr Ł00/2281/PWOS/13	PODPIS	NR RYSUNKU CO–04
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Lewiński upr. nr Ł00/2548/PWBS/16	PODPIS	
DATA OPRACOWANIA	LISTOPAD 2024 r.	SKALA	
		1:100	